

# राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान

(झारखण्ड सरकार का एक स्वयतशासी संस्थान)  
राँची-834009 (झारखण्ड)  
दुरभाष: 0651-2541533, फ़ैक्स: 0651-2540629,  
E-mail: rimsranchi@rediffmail.com



RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
(An Autonomous Institute under Govt. of Jharkhand)

Ranchi-834009 (Jharkhand)  
Phone: 0651-2541533, Fax: 0651-2540629,  
Email : rimsranchi@rediffmail.com


पत्रांक.....10.....रिम्स,राँची/दिनांक...16.10.24

## स्थानीय निविदा आमंत्रण सूचना

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के छात्रा-छात्रावास में स्वच्छ पीने के पानी के व्यवस्था हेतु 50 LPH वाला Water purifier लगवाने हेतु सक्षम निविदादाताओं से स्थानीय निविदा आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदा तीन (03) दिनों के अंदर डीन, छात्र कल्याण के कार्यालय में जमा किया जाना है।

निविदा के साथ एजेन्सी का G.S.T Registration Certificate , PAN Card एवं तीन वर्षों का ITR संलग्न करना आवश्यक होगा एवं इस आशय का स्वयं घोषणा करना बाध्यकारी होगा कि अंकित दर से कमतर पर उनके द्वारा किसी भी सरकारी संस्थान में आपूर्ति नहीं किया गया है।

Description		Rate Per Unit (In Rs. With GST )
Dimension in mm W.D.H( Approve)	470 x 255 x 760	
Net Weight in Kg. ( Approx.)	32 Kgs with water (14 Kg without water)	
Gross Weight in Kg(Approx.)	62 Kgs	
Reservoir Capacity	Not Provided	
Production Capacity	50 LPH	
RO Membrane(Thin Film Composite)	80 GPD* 4 Nos.	
Power consumption	120 W	
Input Power Rating	230 VAC, 50 Hz	
System Operating Voltage	48 V DC	
Operating Temperature	5 to 45 C	
% of Recovery of Purifier	25%	
% of Rejection in TDS	90%(min.)	
RO Membrane Flushing	Auto Flush @ Every Start, every stop and every one hour of working for 1 minute	
Stage of Filtration	Particular Filter- Membrane Life Enhancer Filter- Sediment Filter pre - carbon Filter- R.O. Membrane – Post Carbon Filter	

  
डीन, छात्र कल्याण  
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची  
Students' Welfare  
RIMS, Ranchi

